



Industrie Service

Von Rohr Armaturen AG
Fichtenhagstrasse 4
4132 Muttenz
SCHWEIZ

Hiermit wird bescheinigt, dass am Einsitz-Stellventil der Armaturenbaureihe 8B der oben genannten Firma, entsprechend dem zugehörigen Untersuchungsbericht ein Leckagenachweis gemäß TA-Luft durchgeführt wurde.

Anforderungen:

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

- TA-Luft (Leckagenachweis) gemäß VDI 2440 Ausgabe November 2000 sowie Leckagerate gemäß ISO 15848
- Anzahl der Spindelbewegungen: 2000
- spezifischer Packungsaufbau

Grundlage des Zertifikats ist das Prüfprogramm der VDI- Richtlinie 2440, Ausgabe November 2000, Kapitel 3.3.1.3. Dieses beinhaltet den Nachweis von Spindelabdichtungen hinsichtlich Dichtheit und Einhaltung der spezifischen Leckagerate nach VDI 2440 [$\lambda_1 \leq 10^{-4}$ mbar x l/(s x m)].

Produktbeschreibung:

Armaturenbaureihe 8B Stopfbuchsenpackungssatz vom Typ:

- **HN 7001-B12-P5-N4-1 (Art.-Nr. 213071)**

Betriebsbedingungen:

Betriebsüberdruck: 16 bar
Betriebstemperatur: 200°C

Diese Bescheinigung ist Gültig bis Februar 2013

München, den 25. Februar 2011

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe


i. A. Schweizer

